

4. Зоны целевого назначения здания
МБУДО «Арт-Центр» г. Находка, 692930, Приморский край, г. Находка, ул. Бокситогорская, 8

I Результаты обследования:

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		4.1-4.3	<p>Ширина дверных проемов в кабинеты в свету менее 0,9 м,</p> <p>рядом с кабинетом приемной директора отсутствует табличка, дублированная шрифтом Брайля,</p> <p>в кабинете приемной директора отсутствуют стулья с подлокотниками, держатели для трости, костылей и других принадлежностей.</p> <p>индукционная система не нужна, т.к. помещение небольшое, и посторонние шумы не</p>	К,О С С,О	<p>По согласованию с общественной организацией инвалидов допускается оставить в варианте исполнения, организовав дистанционное оказание услуг в коридоре для К или ситуативной помощи со стороны сотрудника учреждения в преодолении дверных проемов, в т.ч. с использованием зауженного кресла-коляски.</p> <p>Обустроить рядом с кабинетом приемной директора табличку, дублированную шрифтом Брайля.</p> <p>Обустроить в кабинете приемной директора стулья с подлокотниками, держатели для трости, костылей и других принадлежностей.</p>	Текущий ремонт и индивидуальное решение с ТСР

					будут создавать помехи в слуховых аппаратах.			
4.2	Зальная форма обслуживания	нет			-	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет			-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет			-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне	<p>Места целевого назначения могут быть универсальными либо специально выделенными для инвалидов и других МГН (в том числе вблизи входов)</p> <p>Информирующие обозначения помещений:</p> <ul style="list-style-type: none"> - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,4 до 1,75 м; - дублирование рельефными знаками. <p>Наличие мест для инвалидов в доступной для них зоне зала, обеспечивающей полноценное восприятие информации и оптимальных условий для отдыха.</p>						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения	ДП-И (У) ДУ (К,О,С,Г)		4.1-4.3	Текущий ремонт и индивидуальное решение с ТСР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Зоны целевого назначения здания частично доступны для У, условно доступны для О, не доступны для К,С,Г.

Для адаптации зоны необходимо организовать дистанционное оказание услуг в коридоре для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, ситуативной помощи со стороны сотрудника учреждения в преодолении дверных проемов, в т.ч. с использованием зауженного кресла-коляски. Обустроить рядом с кабинетом приемной директора табличку, дублированную шрифтом Брайля. Обустроить в кабинете приемной директора стулья с подлокотниками, держатели для трости, костылей и других принадлежностей.




Фото 4.1



Фото 4.2



Фото 4.3

I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда**

МБУДО «Арт-Центр» г. Находка, 692930, Приморский край, г. Находка, ул. Бокситогорская, 8

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет			-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Место приложения труда	-	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: не требуется

I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения**

МБУДО «Арт-Центр» г. Находка, 692930, Приморский край, г. Находка, ул. Бокситогорская, 8

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет			-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения	-	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: не требуется.