

6. Система информации на объекте
МБУДО «Арт-Центр» г. Находка, 692930, Приморский край, г. Находка, ул. Спортивная, 17

I Результаты обследования:

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть		6.1-6.4	Отсутствуют визуальные средства информации на путях движения и перед зонами оказания услуг, доступные для инвалидов по зрению, информация на стендах недоступна для С.	К,О,С, Г,У С	Обустроить после входа в здание визуальную схему зон оказания услуг и санитарно-гигиенических помещений, доступных для инвалидов. Разместить пиктограммы на путях движения инвалидов внутри здания (на стене со стороны дверной ручки, на высоте 1,35 м по нижнему краю пиктограммы). Информационные плоскочечатные материалы (на стендах и др.) по возможности исполнять в крупном шрифте (от 16 кеглей, шрифт без засечек).	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	есть			Отсутствует кнопка вызова помощника.	К,О,С, Г,У	Обустроить кнопку вызова помощника.	Текущий ремонт
6.3	Тактильные средства	нет			Отсутствуют тактильные средства информации на путях движения внутри здания и зонах оказания услуг, отсутствуют схемы расположения зон оказания услуг и санитарно-гигиенических	С С	См. п. 6.1. Обустроить мнемосхему не далее 4 м от входа по правой	Текущий ремонт

					помещений, доступные для С, информация об учреждении и графике его работы, размещенная перед входом в здание, не дублируется шрифтом Брайля.	С	стороне. Организовать оказание ситуативной помощи С со стороны сотрудника учреждения на путях движения внутри здания. Обустроить рядом входом в здание табличку с информацией об учреждении и графике его работы, дублированной шрифтом Брайля.
ОБЩИЕ требования к зоне		Система средств информации зон и помещений должна предусматривать возможность получения информации о размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждать об опасности в экстремальных ситуациях и т.п. Системы средств информации должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными). Знаки и символы должны быть идентичными в пределах здания. Система оповещения о пожаре - световая, синхронно со звуковой сигнализацией.					

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И (Г,К,О,У) ВНД (С)		6.1-6.4	Текущий ремонт

ВНД (С), т.к. полностью отсутствует тактильная информация, а также информаторы и пиктограммы на путях движения

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Системы информации частично доступны для Г,К,О,У, не доступны для С.

Для адаптации зоны необходимо обустроить после входа в здание визуальную схему зон оказания услуг и санитарно-гигиенических помещений, доступных для инвалидов. Разместить пиктограммы на путях движения инвалидов внутри здания (на стене со стороны дверной ручки, на высоте 1,35 м по нижнему краю пиктограммы). Информационные плоскочечатные материалы (на стендах и др.) по возможности исполнять в крупном шрифте (от 16 кеглей, шрифт без засечек). Обустроить кнопку вызова помощника. Обустроить мнемосхему не далее 4 м от входа по правой стороне. Организовать оказание ситуативной помощи инвалидам с нарушением зрения со стороны сотрудника учреждения на путях движения внутри здания. Обустроить рядом входом в здание табличку с информацией об учреждении и графике его работы, дублированной шрифтом Брайля.



Фото 6.1



Фото 6.2



Фото 6.3



Фото 6.4